

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-0775, Panamá, Rep. de Panamá, Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa, Tel: 512-6115 Fax: 512-6103 Ext. 159-258

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

División de Seguridad y Prevención de Incendios

Colón, 05 de marzo de 2015.
ANTEPROYECTO No 012-03-15



Arquitecto
ALVARO RODRIGUEZ.
Presente.

Arquitecto RODRIGUEZ

Tengo a bien informarle sobre la revisión del Anteproyecto # 012-03-15. ***Proyecto Almacén Botija (Deposito), propiedad de Minera Panamá, S.A. Representante legal Manuel Aizpurúa,*** *ubicado en el Área de Concesión Minera, Corregimiento de Coclé del Norte, Distrito de Donoso, Provincia de Colón.*

Descripción del Proyecto:

Se trata de la Construcción de una galera para Almacenamiento de herramientas, materiales de construcción y de equipos.

A continuación detallamos todos los puntos que su Proyecto debe Cumplir para la Aprobación de Planos de acuerdo a la norma

1. *Diseño del sistema detección, anunciación y notificación de incendios de acuerdo a la norma* ***NFPA-72.***

2. *Diseño del sistema Eléctrico de acuerdo al Reglamento de instalaciones Eléctricas (R.I.E),* ***Norma NFPA 70, NEC-2008,*** *Ediciones en español y anexos conformado por Resoluciones de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.*

3. *Iluminación de emergencia o lámparas de emergencia en pasillos,* ***NFPA-101***

4. *Diseño del sistema de señalización de salidas de emergencia en todos los niveles o pisos y rutas de evacuación, presentar detalles en aprobación de planos y se verificaran en ocupación.* ***NFPA-101***

5. *Todo el material interior puertas (escaleras, oficinas, etc.), cortinas alfombras, etc. deberán ser retardantes al fuego mínimo de 1 hora* ***(NFPA-101).***

6. *Protección pasiva contra el fuego para la estructura de acero* ***(Certificado, U.L.)***

7. *Abatimiento de puertas en sentido del desalojo.* ***NFPA-101***

8. *Extintores en todas las áreas cumpliendo con la norma NFPA-10.*

Cumplir con las normas NFPA-101, Código de Seguridad Humana, Edición 2003. (National Fire Protection Association, adoptado por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura para el territorio nacional)

Nota:

- *Al presentar su plano original para aprobación deberá traer con su hoja de recorrido este anteproyecto.*
- *El diseñador tiene la opción de presentar otra propuesta a este análisis siempre y cuando sea sustentada de manera técnica y este dentro de los parámetros de la NFPA-101*

Atentamente

Por [signature]

Tec. Ing. Rupert Best
Inspector Encargado - Dinasepi
Zona Regional de Colón



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS
DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

Solicitud No. 0490

CONTROL DE PLANOS

Profesional Arq. Alvaro Rodriguez

Numero de control R-05-3-15

Fecha de entrada 03-3-15

Hora de entrada 3:15 pm

Teléfono ____________________

SOLO PARA USO INTERNO DE LA OFICINA

Revisión: Seguridad _____ Electricidad _____ Gas _____

Alarma _____ Ascensores _____ S.H.C.I. _____

Presurización _____ Rociadores _____